Prüfbericht Nr. PB-07510/26

des Labors der Hydrologischen Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

Marktgemeinde Fieberbrunn
Dorfplatz 1
6391 Fieberbrunn

HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SALZBURG GMBH
A-5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel.: +43(0)662 433257-0 Fax: -42
e-mail: office@hus-salzburg.at
www.hus-salzburg.at
FN 483397d
Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234
Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 28.10.2026
Projekt M838 1 004 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 10905/26 **Eingangs-Datum:** 13.10.2026
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Dipl. FW Karin Zopf; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: 4/476 Gemeinde-WVA Buchau - Pfarreuth - Pfaffenschwendt; Kälbertalquellen - Quellstube, Quelle 1, Zulauf rechts (oro) (Kat.Nr.: QU70403002/03)
Probenahme-Datum: 13.10.2026 **Probenahme-Uhrzeit:** 15:25

Witterung: Vorperiode: unbeständiges Herbstwetter / Wetter bei PN: trocken, kühl
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)
Temperatur: 7,1 ± 0,2°C **el. Leitfähigkeit:** 414 ± 16 µS/cm
Pc024 (DIN 38404-4) Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 13. - 27.10.2026
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt „Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Prüfbericht Nr. PB-07510/26

28.10.2026

Trinkwasseranalyse

Parameter		Einheit	Ergebnis	Unsicherheit	Indikator- und Parameterwerte TWV	N	F
pH-Wert Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)		-	**7,56**	± 0,24	6,5 - 9,5 (I)		
el. Leitfähigkeit (bei 20°C) Pc006 (DIN 27888:1993)		µS/cm	**367**	± 14	2500 (I)		
Säurekapazität (bis pH 4,3) Pc027 (DIN 38409-7:2005)		mmol/l	**3,95**	± 0,18			
Gesamt-Härte Pc026 (DIN 38409-6:1986)		°dH	**13,1**	± 1,1		**X**	
Gesamt-Härte (SI) Pc026 (DIN 38409-6:1986)		mmol/l	**2,33**	± 0,20		**X**	
Carbonat-Härte Pc027 (DIN 38409-7:2005)		°dH	**11,1**	± 0,5			
Hydrogencarbonat Pc027 (DIN 38409-7:2005)	HCO_3^-	mg/l	**241**	± 11			
Permanganat Index Pc011 (DIN EN ISO 8467:1995)	O_2	mg/l	**< 0,5**	-	5 (I)		
Ammonium Pc012 (DIN 38406-5:1983)	NH_4^+	mg/l	**< 0,02**	-	0,5 (I)		
Nitrit Pc005 (DIN EN 26777:1993)	NO_2^-	mg/l	**< 0,003**	-	0,1 (P)		
Nitrat Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	NO_3^-	mg/l	**2,8**	± 0,2	50 (P)		
Natrium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Na^+	mg/l	**< 1**	-	200 (I)		
Kalium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	K^+	mg/l	**< 1**	-			
Magnesium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Mg^{2+}	mg/l	**29**	± 2			
Calcium Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)	Ca^{2+}	mg/l	**46**	± 2			
Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07	F^-	mg/l	**< 0,15**	-	1,5 (P)		**X**
Chlorid Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	Cl^-	mg/l	**< 1**	-	200 (I)		
Sulfat Pc008 (DIN EN ISO 10304-1:2009)	SO_4^{2-}	mg/l	**30**	± 2	250 (I)		
Arsen DIN EN ISO 17294-2: 2024-12	As	mg/l	**< 0,0005**	-	0,01 (P)	**X**	**X**
Eisen gesamt gelöst Pc014 (ÖNORM M 6260:1989)	Fe	mg/l	**< 0,05**	-	0,2 (I)		
Kupfer DIN EN ISO 17294-2: 2024-12	Cu	mg/l	**< 0,001**	-	2 (P)	**X**	**X**
Mangan gesamt gelöst Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)	Mn	mg/l	**< 0,05**	-	0,05 (I)		
Uran DIN EN ISO 17294-2: 2024-12	U	mg/l	**0,00027**	± 0,00005	0,015 (P)	**X**	**X**
KBE 22°C Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)		KBE/ml	**n.n.**	-	100 (I)		
KBE 37°C Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)		KBE/ml	**n.n.**	-	20 (I)		
coliforme Keime Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)		KBE/100ml	**n.n.**	-	0 (I)		
E. coli Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)		KBE/100ml	**n.n.**	-	0 (P)		
Enterokokken Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)		KBE/100ml	**n.n.**	-	0 (P)		

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Prüfbericht Nr. PB-07510/26

28.10.2026

Trinkwasseranalyse

Parameter	Einheit	Ergebnis	Unsicherheit	Indikator- und Parameterwerte TWV	N	F

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte „Ergebnis“ „n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
„n.b.“ = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte „Unsicherheit“ Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung enthalten. Angabe „k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte „N“ Die mit „X“ markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte „F“ Die mit „X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten) dar.

Dieser Bericht wurde am 29.10.2026 um 09:52:41 durch Dipl.-Ing. Franz Seyringer (Zeichnungsberechtigter für die akkreditierte Prüfstelle) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Gegebenenfalls notwendige Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen (Austausch-Exemplare) werden ausschließlich an die im Verteiler genannten Empfänger übermittelt. Für die Information Dritter kann die Stelle keine Verantwortung übernehmen.

Verteiler: h.eder@fieberbrunn.at

+ + + ENDE DES BERICHTS + + +

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.